

MEDIDOR FLUÍDOS DIGITAL DIESEL 1" 3290/3291 REF.: 3299



Medidor Digital

Funções

Repor para “0”

Prima “DISPLAY” por 1segundo repor a zero.

Total acumulado

Prima “CALIBRATE” indicando o combustível total acumulado. Quando o total acumulado atinge uma leitura máxima de 999.999, será automaticamente reposto a zero.

Ajustar calibração

Prima “CALIBRATE” e segure durante 3 segundos, prima “DISPLAY” ou “CALIBRATE” para ajustar. Por exemplo, quando no contador aparecer 103L, enquanto o líquido vem 100L coloque a figura $103/100=1.0300$. E o visor do computador está programado para voltar à situação de stand-by após 5 segundos.

Comutação de unidades

prima “CALIBRATE” e mantenha durante 3 segundos, prima “DISPLAY” durante 5 vezes e, em seguida, prima “CALIBRATE” para as unidades com os Litros (L) / Galões (GAL) / Pints(PT) / Quarts (QT). E o visor do computador está programado para voltar à situação de stand-by após 5 segundos.

Manutenção

O medidor é praticamente livre de manutenção. Como sempre, é importante que o rotor se mova livremente. Mantenha o medidor limpo e livre de contaminantes.

Se o rotor não rodar livremente, aplique um lubrificante penetrante no rotor, no eixo e nos rolamentos. Retire quaisquer detritos ou depósitos do rotor utilizando uma escova macia ou uma sonda pequena. Tenha cuidado para não danificar o rotor de turbina ou os suportes.

Substitua a bateria quando aparecer “L Bat”

PS : Pela razão mais precisa, antes de usar, certifique-se de que não há ar no sistema e cumpra os requisitos mínimos de fluxo do contador