

DV13PP-TP

BUSCA-POLOS



MANUAL DO UTILIZADOR

Instruções de Utilização

Atenção

Deverá ler estas instruções antes de utilizar o busca-polos. Deverá respeitar estas instruções sempre que o utilizar. Caso contrário, poderá danificar o busca-polos ou originar ferimentos no utilizador.

Explicação dos Símbolos

Símbolo para a Classe II de Proteção. O busca-polos está protegido com um isolamento duplo ou reforçado.



Especificações

Tipo:	SS-1800, SS-1802
Alimentação:	Através da amostra de teste
Gama de medição:	220 ~ 250 V AC
Frequência:	50 ~100 Hz
Consumo de energia:	<0.5 mA
Classe de sobretensão:	Categoria III
Visor:	Lâmpada de incandescência
Grau de contaminação:	2
Temperatura ambiente:	5 a 40°C, 80% humidade relativa no máx., utilizar apenas em salas interiores com uma altura de 2000 m no máx.

Aviso!

Certificar-se que utiliza o busca-polos na sua condição intata.

Não abrir o revestimento.

Utilizar o busca-polos apenas na gama de tensão indicada.

Verificar o funcionamento do busca-polos testando-o com uma tensão conhecida.

Utilizar o busca-polos apenas em salas secas. Qualquer tipo de contaminação ou humidade poderá afetar o isolamento do busca-polos e poderá causar choques elétricos.

Segurar o busca-polos apenas nos locais destinados para esse efeito. Não tocar na parte metálica.

Funcionamento:

Colocar a parte metálica do busca-polos em contato com a tensão a medir e tocar na tampa metálica na extremidade superior com o dedo. A lâmpada de incandescência acende-se até que a tensão da amostra de teste seja interrompida.

Limpeza:

Se o busca-polos ficar contaminado durante a utilização normal, deverá limpá-lo com um pano humedecido com um líquido de limpeza doméstica. Não utilizar solventes abrasivos para o limpar.

Armazenamento:

Não expor o busca-polos à luz direta do sol.

Se o busca-polos for utilizado de acordo com estas instruções, não será necessária qualquer manutenção.